

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
« Бирюченская средняя общеобразовательная школа»



УТВЕРЖДАЮ:
Директор школы

_____ Е.А. Коцарева

« 20 » мая 2021г.

АКТ

приёмки вентиляционной системы
к летнему оздоровительному лагерю с дневным пребыванием
ОГБОУ «Бирюченская СОШ»

Комиссия, назначенная приказом №208/1-ОД от 20 мая 2021 в составе:

Коцарева Е.А. – директор школы – председатель комиссии;

Ряшинова О.Н.-заместитель директора по АХЧ;

Пупынина Л.О. – начальник лагеря;

Паськова С. А. – медсестра школы

проверили состояние вентиляционной системы.

Комиссией установлено, что вентиляция в школе осуществляется естественным путем, через фрамуги, вентиляционные люки, окна, принудительная вентиляция осуществляется на кухне. О чем составлен настоящий акт.

Председатель комиссии

Е.А. Коцарева

Члены комиссии:

Ряшинова О.Н.

Пупынина Л.О..

Паськова С.А.