

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Белгородской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Белгород, пр. Славы, 102 т. (4722) 32-86-01 ф. (4722) 32-86-01 E-mail: [doborona@belregion.ru](mailto:doborona@belregion.ru)  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отделение надзорной деятельности и профилактической работы Красновардейского района

(наименование органа государственного надзора)

г. Бирюч ул. Крутецкой д. 29, тел. 8 (47247) 3-26-04, 3-33-46, E-mail: [grn-krasnogvard-a belmchs.ru](mailto:grn-krasnogvard-a belmchs.ru)  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 8/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная  
школа г. Бирюча» Красновардейского района Белгородской области МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕ-  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Г. БИРЮЧА»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,  
отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина, собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
пожарному надзору  
Начальник ОНД и  
ПР Красновардей-  
ского района Ма-  
словекий Е.А. №8

от « 13 » марта 2017 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с \_\_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_ мин.  
« 17 » марта 2017 г. по \_\_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_ мин. « 17 » марта 2017 г.

проведена проверка

Старшим инспектором ОНД и ПР Красновардейского района Тороховой Притой Николаевной  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных  
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная  
школа г. Бирюча» Красновардейского района Белгородской области, г. Бирюч, ул. Красная 5  
(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в  
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-  
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выяв-  
ленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно место выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.	КоАП ст. 20.4-ч1	10.08.2017	
2	На объекте защиты светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.(МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Г. БИРЮЧА")	Правила противопожарного режима в РФ : п/п в) п. 42	10.08.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  
руководители органов местного самоуправления;  
собственники имущества;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;  
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  
должностные лица в пределах их компетенции;  
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в августе 2017 г.

(подпись, место)

Старший инспектор ОИД и ИР Краснознаменского района Торохова Ирина Николаевна  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)  
«17» марта 2017 г. М.П.И.\*

  
(подпись)

Предписание для исполнения получено:  
  
(подпись)

Пометюрница Е.А.  
(должность, фамилия, инициалы)

«17» марта 2017 г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Телефон доверия:**  
8(4722) 39-99-99